

MOTTATT

15 JUNI 2020

HØRINGSUTTALE
UTREDNING OTTA SKOLE 1-7 PÅ NYHUSOM M/HALL OG BARNEHAGESTRUKTUR FOR
SENTRUMSOMRÅDET

Sel Idrettsråd mener at følgende må innarbeides i prosjektet for at dette skal bli et bygg for fremtiden.

For idrettshall-delen

- Tribuner
- Rom for sekretariat/speaker
- Sikkerhetssoner rundt spilleflaten mot publikumsområde, sekretariat og innbytterbenker
- Ett sett med garderober i tillegg til de planlagte, bør ligge inntil aktivitetssalen
- Mer lagerplass. Det blir svært lite effektivt om en må drive å hente saker andre steder, enn der man skal utøve aktiviteten.
- I eksisterende samfunnshus er det lager/ladestasjon for el-innebandy stoler. Er dette ivare tatt i den nye skissen?
- Gymnastikk/turn: krever store matter og en del stort utstyr. Sal denne aktiviteten være i halldelen eller aktivitetssalen? Dette vil påvirke lagerbehovet.
- Det er ønskelig med 9 meters takhøyde, særlig med tanke på konkurranser i ulike idretter

Sel Idrettsråd mener at ved å gå bort fra å bygge hallene inntil hverandre med felles inngangsparti, vil en miste den stordriftsfordelene som lå i de gamle planene: felles kiosk, felles vaktrom, felles vaskesentral osv. Dette vil også, i mange tilfeller, kreve dobbelt bemanning både for kommunen og for idretten. For idretten vil idrettshallen ikke dekke deres behov dersom det ikke:

- er mulig å arrangere cuper/konkurranser/ treningssamlinger i helger og på kveldstid
- er tilrettelagt for å ha for å ha publikum i den nye hall
- er tilrettelagt for spill på 2 godkjente håndballbaner samtidig

For aktivitetssal/klatresal

- Det er ikke planlagt garderober i tilknytning til aktivitets- og klatresalene. Dette vil være negativt for brukerne som da må gå gjennom vestibulen før- og etter aktivitet. Dette vil medføre trafikk fra ren til skitten sone.
- Det er svært lite lagerplass i tilknytning til dette området. Dette er negativt da flatene kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. For dans spesielt må det tas høyde for lagringsbehov for matter m. tralle. Det må også være mulig å låse inne et musikkkanlegg. Lite lagerplass vil også være negativ med tanke på å kunne bruke området til forskjellig type aktiviteter.
- Aktivitets- og klatresalene har i skissen store vindusflatene det er viktig at disse kan skjermes både mot soloppvarming og innsyn.

Aktivitetssalen vil være et godt område for kroppsøving for de minste elvene. Dette er en liten sal, som vil føles trygges. Er lagerkapasiteten stor nok til å ivareta dette behovet? Dersom skolen skal ha eget utstyr, som ikke kan brukes på kveldstid, vil dette øke behovet for lagerplass betraktelig.

Slik salen er planlagt vil den ikke kunne fungere som dansesal. Kravet her er fri takhøyde på 4 meter og det er formålstjenlig med en lengde på 20 meter. Den planlagte aktivitetssalen kan således dekke kulturskolens behov dersom det blir lagt riktig gulv, dette forutsetter at det er speil og barrer i salen. Skissert sal gir ikke rom for å utvikle danse miljøet i Sel og norddalen. En sal som skal brukes til dans har krav om større takhøyde med mulighet for å montere sikkerhetsutstyr. Skisserte aktivitetssal vil ikke gi mulighet til å trene/utvikle tilbud innen cheerleading/-dans og andre moderne danseformer.

Klatrevegg: Buldrevegg krever en fri takhøyde på 4,5 –5 meter og at det er en fysisk sperre mellom denne og aktivitetssalen (spillemiddelkrav). Dette er innarbeidet i skisse. Dersom dette skal være en klatrevegg vil andre krav gjelde.

Det er ikke lager i tilknytning til denne delen, noe som er negativt for utviklingen av et framtidig klattermiljø Sel.

Uteområde

Det er viktig å se hele uteområdet som en helhet. Dette skal dekke behovet for skoler, haller og idrettsanlegg. Utformingen vil ha stor betydning for hvor trygt området føles for brukerne. Sel Idrettsråd vil påpeke følgende momenter som en mener er negative ved uteområdet

- Tung transport inn på "inntunet"
 - Negativt for ungdomsskolen, det vil for eleven ikke være mulig å komme til hallen uten å krysse veien som er øremerket for tung transport
 - Negativt for Otta IL, tung trafikk inn mot/ved hovedinngangen til idrettsanlegget.
- Liten plass til parkering, dette vil være spesielt negativt med tanke på gjennomføring av arrangement i ny og gammel hall

Det er bra med grøntområder rundt bygningene, det vil være viktig å tilrettelegge disse med apparat, for å knytte sammen uorganisert og organisert aktivitet.

Eventuell endring av gang- og sykkelbru ved Nyhusom

Elvepromenaden/bruene rundt er en viktig nær-tur for beboerne i Otta sentrum. Denne brukes både til fots og på sykkel og er tilgjengelig hele året (brøytet). Med bakgrunn i Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet er dette en type anlegg / tilbud som skal ha høy prioritet. Det er derfor viktig å ivareta dette tilbudet i den videre planleggingen. Heisen som er inntegnet skal være stor nok til å ta med sykkel. Men følgende må avklares før endringen eventuelt skjer:

- Blir heisen åpen hele døgnet?
- Hvis ja. Så må heisen være tilgjengelig for alle
- Vil det føles trygt å bruke denne utenfor normal arbeidstid?

Ved bruk av tilskudd fra spillemidlene sier regelverket at behovene og bruken til idretten skal legges til grunn. Ved tildelingen av midler vil derfor graden av tilrettelegging for idrettens bruk være avgjørende. Dette er bakgrunnen for at gymsaler ikke får tilskudd fra spillemidlene. Sel Idrettsråd mener også at det er viktig at Sel kommune, som eventuelt offentlig tilskuddsmottaker, skal opptre som aktiv samfunnsaktør og ivareta en helhetlig utvikling av lokalsamfunnene i kommunen.

En flerbrukshall som tar opp i seg behovet for idretten og kulturlivet vil styrke Otta som regionsenter.

Sel Idrettsråd ønsker å være en aktiv deltaker i planleggingsprosessen for ny hall.

Otta, den 15.06.2020


Rune Bjørnsrud
Leder i Sel Idrettsråd